



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ TC RU C-RU.MH32.B.00328

Серия RU № 0137889

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ общества с ограниченной ответственностью "Нижегородский центр технической диагностики, экспертизы и сертификации". Место нахождения: 603000, Россия, город Нижний Новгород, улица Ярославская, дом 4. Фактический адрес: 603022, Россия, город Нижний Новгород, проспект Гагарина, дом 1, 603000, Россия, город Нижний Новгород, улица Ярославская, дом 4. Телефон: +78314343185, +78312789666. Факс: +78314336442. Аттестат регистрационный № РОСС RU.0001.11MH32.11.06.2013, Росаккредитация. Адрес электронной почты: info@nctdec.com

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Промавтоматика-Саров". Место нахождения, фактический адрес: 607188, Россия, Нижегородская область, город Саров, Южное шоссе, дом 26/39. ОГРН: 1045207007317. Телефон: +78313069009. Факс: +78313069010. Адрес электронной почты: pa-sarov@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Промавтоматика-Саров". Место нахождения, фактический адрес: 607188, Россия, Нижегородская область, город Саров, Южное шоссе, дом 26/39.

ПРОДУКЦИЯ Клапаны-отсекатели К302 с датчиком и без датчика положения запорного органа для рабочих сред группы 1 для газов и паров PN от 4,0 МПа до 70,0 МПа включительно; DN 150 мм, 200 мм; для рабочих сред группы 1 для жидкостей PN свыше 50,0 МПа до 70,0 МПа включительно; DN 40 мм, 50 мм, 80 мм. ТУ 3742-010-73943896-2015 «Клапаны-отсекатели К302. Технические условия». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 8481807900

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Сведения о документах, подтверждающих соответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза (смотри приложение к сертификату соответствия на бланке № 0096652)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения - 4 (Ж2), 7 (Ж1) по ГОСТ 15150-69. Срок хранения клапанов на складе предприятия-изготовителя - при температуре атмосферного воздуха более 25 °С не более трёх месяцев; при температуре менее 25 °С не более шести месяцев. По истечении указанного срока резиновые кольца должны быть заменены. Назначенный срок службы - 30 лет. Срок службы до списания распространяется на корпусные детали клапанов - 40 лет, запорного органа с приводом - 12 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 02.09.2015 ПО 01.09.2020 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

О.А. Воронов

(инициалы, фамилия)

Т.С. Овчинникова

(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-RU.MH32.B.00328

Серия RU № 0096852

Сведения о документах, подтверждающих соответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза

1. Протокол испытаний № 21MH31.00277-15 от 02.09.2015, испытательного центра общества с ограниченной ответственностью «Нижегородский центр технической диагностики, экспертизы и сертификации» (ООО «НЦТД»), аттестат аккредитации регистрационный номер РОСС RU.0001.21MH31 сроком действия с 19.11.2012 по 19.11.2017.
2. Акт о результатах анализа состояния производства от 21.08.2015, проведенного органом по сертификации общества с ограниченной ответственностью "Нижегородский центр технической диагностики, экспертизы и сертификации".
3. ТУ 3742-010-73943896-2015 «Клапаны-отсекатели К302. Технические условия».
4. Руководство по эксплуатации Ца 2.504.191 РЭ.
5. Паспорт Ца 2.504.191 ПС.
6. Обоснование безопасности Ца 2.504.126 ОБ.
7. Расчеты на прочность корпусных деталей Ца 2.504.191 PP1, Ца 8.054.568 PP1, Ца 8.034.631 PP1, Ца 8.054.569 PP1.
8. Аттестованная технология сварки с требованиями РД 03-615-03 НАКС Свидетельство № АЦСТ-17-00921 способ сварки – РАД.
9. Аттестованные сварщики:
аттестационное удостоверение № МР-2ГАЦ—I-61557,
аттестационное удостоверение № МР-2ГАЦ—I-61560.

М.П.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))
(подпись)

О.А. Воронов

(инициалы, фамилия)

Т.С. Овчинникова

(инициалы, фамилия)